Circuits critiques

Nom	Fonction	Alim. normale	Secours	Durée	Redondance	RF	Dédié
Serveur	UPS / IT critique	TGBT/Q2,5	Double alimentation	2h	Double		
Extracteur	Désenfumage	TD 3/Q0,5	Batterie centrale	30min	Aucune		