Circuits de sécurité

Nom	Fonction	Alim. normale	Secours	Durée	Redondance	RF	Dédié
Eclairage de secours	Éclairage de sécurité	TGBT/Q02,1	Batterie centrale	1h	Aucune		
Eclairage de secours étage	Éclairage de sécurité	TD 2/Q0,2	Batterie centrale	1h	Aucune		